

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

*Certification Modality***Marca de conformidad****Esquema 5****No. 05428**La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
UPS MARCA MAGOM	INTERACTIVA	MG-500, MG-1200, MG-2000, MG-3000, TK-500 TEKNO, TK-1200 TEKNO;
	ON-LINE	MGO-1 kVA, MGO 2 kVA, MGO-3 kVA, MGO-6 kVA, MGO-10 kVA

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene dos páginas.*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE***Fabricado por**
Manufactured by:**GUANGDONG EAST POWER CO., LTD** planta de **GUANGDONG, CHINA,**
y comercializado por **ASC ELECTRÓNICA S.A.**

Calle 8 10-30 Bodega 2, La Popa - Dosquebradas, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía (Numeral 20.26)

Fecha de certificación: 06 / 03 / 2014

Última actualización: 22 / 11 / 2017

Fecha de vencimiento: 21 / 11 / 2020

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorias de seguimiento: 21 / 11 / 2018 y 21 / 11 / 2019


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET ManagerCIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05428****FECHA DE CERTIFICACIÓN: 06 / 03 / 2014****ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 11 / 2017****FECHA DE VENCIMIENTO: 21 / 11 / 2020****ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
UPS MARCA MAGOM****FABRICADOS POR GUANGDONG EAST POWER CO., LTD,
PLANTA DE GUANGDONG, CHINA, Y COMERCIALIZADOS POR
ASC ELECTRÓNICA S.A., UBICADA EN LA CALLE 8 10-30 BODEGA 2, LA POPA -
DOSQUEBRADAS, COLOMBIA**

Tipo	Interactiva			
Referencia	MG-500 / TK500 TEKNO	MG-1200 / TK-1200 TEKNO	MG-2000	MG-3000
Potencia nominal VA/W	500/300	1200/720	2000/1200	3000/1800
Tensión nominal VAC	120			
Frecuencia Hz	60			
Tiempo de conmutación	<10 ms			
Tomacorrientes	4 x 5-15R	6 x 5-15R	6 x 5-15R	8 x 5-15R
Autonomía	Hasta 15 minutos			
Referencia	Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía (Numeral 20.26)			

Tipo	ON-LINE		
Referencia	MGO-3 KVA	MGO-6 KVA	MGO- 10 KVA
Potencia nominal VA/W	3000/2700	6000/5400	10000/9000
Tensión nominal VAC	120	220	220
Frecuencia Hz	60 Hz		
Tiempo de conmutación	<10 ms		
Tomacorrientes	8 x 5-15R	Regleta de potencia	
Autonomía	Hasta 15 minutos		
Referencial	Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía (Numeral 20.26)		



**CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
UPS MARCA MAGOM**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05428


FECHA DE CERTIFICACIÓN: 06 / 03 / 2014

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 11 / 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 / 11 / 2020

Tipo	ON-LINE		
Referencia	MGO-1 kVA	MGO-2 kVA	MGO- 3 kVA
Potencia nominal VA/W	1000/900	2000/1800	3000/2700
Tensión nominal VAC	120	220	
Frecuencia Hz	50 / 60 Hz		
Tiempo de conmutación	0 ms		
Tomacorrientes	3 x 5-15R	Regleta de potencia	
Autonomía	Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)		
Referencial	Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía (Numeral 20.26)		

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
DARIAS