



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

Sistema 5

No. 05428

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
UPS MARCA MAGOM	INTERACTIVA	MG-500 / TK500 TEKNO, MG-1200 / TK-1200 TEKNO, MG-2000, MG-3000
	ON-LINE	MGO-3 KVA, MGO-6 KVA, MGO-10 KVA, MGO-1 kVA, MGO-2 kVA, MGO-3 kVA

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.90	CÓDIGO ICS:	91.140.50
-------------	----	--------------	-------	-------------	-----------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 páginas.

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:

Manufactured by:

EAST GROUP CO., LTD. planta de DONGGUAN, CHINA

y comercializado por ASC ELECTRÓNICA S.A.

Calle 8 No. 10 - 30 Bodega 2, Zona Industrial La Popa - Dosquebradas, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.26)

Fecha de Certificación: 2014 / 03 / 06

Fecha de Renovación: 2020 / 11 / 25

Fecha de Vencimiento: 2023 / 11 / 25

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2021 / 11 / 25 y 2022 / 11 / 25

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05428

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014 / 03 / 06

FECHA DE RENOVACIÓN: 2020 / 11 / 25

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023 / 11 / 25

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE UPS MARCA MAGOM

Tipo	INTERACTIVA			
Referencia	MG-500 / TK500 TEKNO	MG-1200 / TK-1200 TEKNO	MG-2000	MG-3000
Potencia nominal (VA/W)	500/300	1200/720	2000/1200	3000/2400
Tensión nominal (VAC)	120			
Frecuencia (Hz)	60			
Tiempo de conmutación	<10 ms			
Tomacorrientes	4 x 5-15R	6 x 5-15R	6 x 5-15R	8 x 5-15R
Autonomía	Hasta 15 minutos			
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (Numeral 20.26)			

Tipo	ON-LINE		
Referencia	MGO-3 KVA	MGO-6 KVA	MGO- 10 KVA
Potencia nominal (VA/W)	3000/2700	6000/5400	10000/9000
Tensión nominal (VAC)	120	220	220
Frecuencia (Hz)	60 Hz		
Tiempo de conmutación	<10 ms		
Tomacorrientes	8 x 5-15R	Regleta de potencia	
Autonomía	Hasta 15 minutos		
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (Numeral 20.26)		

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05428

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014 / 03 / 06

FECHA DE RENOVACIÓN: 2020 / 11 / 25

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023 / 11 / 25

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE UPS MARCA MAGOM

Tipo	ON-LINE		
Referencia	MGO-1 kVA	MGO-2 kVA	MGO- 3 kVA
Potencia nominal (VA/W)	1000/900	2000/1800	3000/2700
Tensión nominal (VAC)	120	220	
Frecuencia (Hz)	50 / 60 Hz		
Tiempo de conmutación	0 ms		
Tomacorrientes	3 x 5-15R	Regleta de potencia	
Autonomía	Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)		
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (Numeral 20.26)		

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

VSUAREZ

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460