



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

No. 07053

Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos

Sistema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
MULTITOMAS MARCA MAGOM	PARA BAJA TENSIÓN, 4 Y 6 SALIDAS SENCILLAS, CON SUPRESOR DE PICOS, FILTRO DE RUIDO ELÉCTRICO	TM 4S, TM 6S, TM 4PT, TM 6PT

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.90	CÓDIGO ICS:	29.120.99
-------------	----	--------------	-------	-------------	-----------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

ASC ELECTRÓNICA S.A.

Calle 8 10 - 30 Bodega 2, La Popa - Dosquebradas, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.18)

Fecha de Certificación: 2018 / 03 / 14

Fecha de Renovación: 2021 / 03 / 16

Fecha de Vencimiento: 2024 / 03 / 16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 03 / 16 y 2023 / 03 / 16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07053

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018 / 03 / 14

FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 03 / 16

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 03 / 16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE MULTITOMAS MARCA MAGOM

Tipo	Para baja tensión, 4 y 6 salidas sencillas, con supresor de picos, filtro de ruido eléctrico			
Referencia	TM 4S	TM 6S	TM 4PT	TM 6PT
Número de salidas	4	6	4	6
Varistor	NO		1 VARISTOR DE 150 V	
On/Off	NO		SI	
Tensión nominal (VAC)	120			
Corriente máxima (A)	15			
Fusible(A)	NO		15	
Potencia máxima(W)	1800			
Longitud del conductor(m)	1,35			
Calibre del conductor AWG	14			
Número de conductores	3			
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 del 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.18)			

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

AVIVAS