

NYCE COLOMBIA S.A.S



otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO ESQUEMA 5 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA

Para los productos

MULTITOMAS

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

y fabricados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.20 Extensiones y multitomas

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-0598-18	Fecha de última actualización:	2026-02-10
Fecha de emisión:	2026-02-10	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2027-02-10
Fecha de expiración:	2031-02-09	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-10-10



ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004



Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

**Gerente General
NYCE Colombia**

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-18

NYCE COLOMBIA S.A.S



F9T01-08

Razón social:	ASC ELECTRÓNICA S. A.	Referencial:	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.20 Extensiones y multitomas
		Fecha de actualización:	10 de febrero de 2026
Fecha de emisión:	10 de febrero de 2026	Fecha estimada 1er seguimiento	10 de febrero de 2027
Fecha de vencimiento:	9 de febrero de 2031	Fecha estimada 2do seguimiento	10 de octubre de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
LENC - 26 - I 0003 / LENC - 25 - I 0109	LABORATORIO DE ENSAYOS DE NYCE COLOMBIA

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-18

ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	TM LINEA S	Multitoma hasta 250 V e inferior a 50 A	Para baja tensión, de 4 a 12 salidas sencillas Tensión nominal : 120 VAC Corriente máxima : 15 A Potencia máxima : 1800 W Longitud del conductor : 1,35 m Calibre del conductor : 14 AWG, Número de conductores : 3	MAGOM	MULTITOMAS	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	10 de febrero de 2026
2	TM LINEA PT	Multitoma hasta 250 V e inferior a 50 A	Para baja tensión, de 4 a 24 salidas sencillas), con supresor de picos, filtro de ruido eléctrico y suiche. Varistor: 150 V, On/off : SI Tensión nominal : 120 VAC Corriente máxima : 15 A Fusible : 15 A Potencia máxima : 1800 W Longitud del conductor : 1,35 m Calibre del conductor : 14 AWG Número de conductores : 3	MAGOM	MULTITOMAS	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	10 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-18

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
3	REGLETA 4T	Multitoma hasta 250 V e inferior a 50 A	Para baja tensión, de 4 y 6 salidas sencillas, con supresor de picos, filtro de ruido eléctrico y suiche. Varistor: 150 V, On/off : SI Tensión nominal : 120 VAC Corriente máxima : 15 A Fusible : 15 A Potencia máxima : 1800 W Longitud del conductor : 1,35 m Calibre del conductor : 14 AWG Número de conductores : 3	TEKNO	MULTITOMAS	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	10 de febrero de 2026
4	REGLETA 6T	Multitoma hasta 250 V e inferior a 50 A	Para baja tensión, de 4 y 6 salidas sencillas, con supresor de picos, filtro de ruido eléctrico y suiche. Varistor: 150 V, On/off : SI Tensión nominal : 120 VAC Corriente máxima : 15 A Fusible : 15 A Potencia máxima : 1800 W Longitud del conductor : 1,35 m Calibre del conductor : 14 AWG Número de conductores : 3	TEKNO	MULTITOMAS	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	10 de febrero de 2026
5	TM CONTROL INDEPENDIENTE RACK	Multitoma hasta 250 V e inferior a 50 A	Para baja tensión de 4 A 8 salidas, con supresor de picos, filtro de ruido eléctrico y suiche independiente, con y sin voltímetro Varistor: 150 V, On/off: SI, Tensión nominal : 120 VAC, Corriente máxima : 15 A Fusible: 15 A Potencia máxima : 1800 W Longitud del conductor : 1,35 m Calibre del conductor : 14 AWG Número de conductores: 3	MAGOM	MULTITOMAS	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	10 de febrero de 2026

NOTA 1.**Prohibiciones y usos**

- Equipos electrónicos de precisión y control
- Equipos de electromedicina
- No apto para áreas especiales

***** Fin del documento *****

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-18