

NYCE COLOMBIA S.A.S



otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO ESQUEMA 5 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA

Para los productos

TRANSFORMADORES

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

y fabricados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.32 Transformadores eléctricos Artículo 2.3.32.2. Transformadores secos aislados en aire

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-0598-13	Fecha de última actualización:	2026-02-03
Fecha de emisión:	2026-02-03	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2027-02-03
Fecha de expiración:	2031-02-02	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-10-03



ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004



Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

**Gerente General
NYCE Colombia**

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-13

NYCE COLOMBIA S.A.S



F9T01-08

Razón social:	ASC ELECTRÓNICA S. A.	Referencial:	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.32 Transformadores eléctricos Artículo 2.3.32.2.2. Transformadores secos aislados en aire
		Fecha de actualización:	3 de febrero de 2026
Fecha de emisión:	3 de febrero de 2026	Fecha estimada 1er seguimiento	3 de febrero de 2027
Fecha de vencimiento:	2 de febrero de 2031	Fecha estimada 2do seguimiento	3 de octubre de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
LAB 250001 / LAB 250002	TESLA - NACIONAL DE TRANSFORMADORES

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-13

ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	TI de 3 KVA hasta 10 KVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada:-, Voltaje en el primario: 100 V hasta 500 V, Voltaje en el secundario: 100 V hasta 500 V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026
2	EF FIJO DESDE 3kVA HASTA 20kVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada:-, Voltaje en el primario: 100 V hasta 500 V, Voltaje en el secundario: 100 V hasta 500 V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I,	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026
3	PF FIJO DESDE 3kVA HASTA 20kVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada:-, Voltaje en el primario: 100 V hasta 500 V, Voltaje en el secundario: 100 V hasta 500 V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-13

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
4	TI BIF de 3 KVA hasta 20 KVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada: 2 Fases - Neutro, Voltaje en el primario: 200 V hasta 500 V, Voltaje en el secundario: 200 V hasta 500 V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I,	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026
5	TI TRIF de 3 KVA hasta 100 KVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada: 3 Fases - Neutro, Voltaje en el primario: 200 V hasta 500 V, Voltaje en el secundario: 200 V hasta 500 V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I,	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026
6	TA de 3 KVA hasta 15 KVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada: -, Voltaje en el primario: 100 V hasta 230 V +/- 10% V, Voltaje en el secundario: 100 V hasta 230 V +/- 10% V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Relación de transformación: 1, Pantalla electrostática: Bobina en alambre de cobre entre los aislamientos de primario y secundario, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I,	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026
7	TA BIF de 3 KVA hasta 25 KVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada: 2 Fases - NeutroTierra, Voltaje en el primario: 200 V hasta 230 V +/- 10% V, Voltaje en el secundario: 200 V hasta 230 V +/- 10% V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Relación de transformación: 1, Pantalla electrostática: Bobina en alambre de cobre entre los aislamientos de primario y secundario, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I,	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-13

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
8	TA TRIF de 3 KVA hasta 30 KVA	Transformadores secos aislados en aire hasta 1000 V	Conexión de entrada:3 Fases - NeutroTierra, Voltaje en el primario: 200 hasta 500 V +/- 10% V, Voltaje en el secundario: 200 V hasta 500 V +/- 10% V, Frecuencia: 60 +/- 2% Hz, Relación de transformación: 1, Pantalla electrostática: Bobina en alambre de cobre entre los aislamientos de primario y secundario, Aislamiento: Tipo B, Característica del núcleo: Lámina magnética de 0,50 mm, Forma E-I,	MAGOM	TRANSFORMADORES	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	3 de febrero de 2026

NOTA 1. Prohibiciones y usos

- Equipo que puede ser usado para conectar sistemas ininterrumpidos de voltaje (UPS) u otro estabilizador que no posea transformador de aislamiento y que el sitio donde esté conectado así lo requiera.
- Equipo puede ser usado para adecuar niveles de tensión en instalaciones eléctricas interiores que requieran o no aislamiento galvánico.
- No apto para áreas especiales

***** Fin del documento *****

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-13