

NYCE COLOMBIA S.A.S



otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO ESQUEMA 5 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA

Para los productos

UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: ASC ELECTRÓNICA S. A.

y fabricados por: EAST GROUP CO. LTD.

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.30 Sistemas de potencia ininterrumpida-UPS

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-0598-12	Fecha de última actualización:	2026-02-03
Fecha de emisión:	2026-02-03	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2027-02-03
Fecha de expiración:	2031-02-02	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-10-03



ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004



Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

**Gerente General
NYCE Colombia**

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-12

NYCE COLOMBIA S.A.S



F9T01-08

Razón social:	ASC ELECTRÓNICA S. A.	Referencial:	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.30 Sistemas de potencia ininterrumpida-UPS
		Fecha de actualización:	3 de febrero de 2026
Fecha de emisión:	3 de febrero de 2026	Fecha estimada 1er seguimiento	3 de febrero de 2027
Fecha de vencimiento:	2 de febrero de 2031	Fecha estimada 2do seguimiento	3 de octubre de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
LENC - 26 - I 0007	LABORATORIO DE ENSAYOS DE NYCE COLOMBIA

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-12

ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	MG-500	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 500/300, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 2 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
2	TK500 TEKNO	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 500/300, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 2 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	TEKNO	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-12

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
3	MG-750	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 750/360, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 4 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
4	MG-750 TEKNO	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 750/360, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 4 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	TEKNO	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
5	MG-1200	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 1200/720, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 6 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
6	TK-1200 TEKNO	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 1200/720, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 6 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	TEKNO	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
7	MG-2000	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 2000/1200, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 6 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
8	MG-3000	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 3000/2400, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <10 ms, Salida: 8 tomas 5-15R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-12

NYCE COLOMBIA S.A.S



Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
9	MGO-1 kVA	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 1000/900, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia (Hz): 50 / 60 Hz, Tiempo de conmutación: 0 ms, Salida: 4 tomas 5-15R Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
10	MGO-2 kVA (220 V)	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 2000/1800, Tensión nominal (VAC): 220, Frecuencia (Hz): 50 / 60 Hz, Tiempo de conmutación: 0 ms, Salida: 2 tomas 5-15R / 2 tomas 5-20R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
11	MGO-3 kVA (220 V)	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 3000/2700, Tensión nominal (VAC): 220, Frecuencia (Hz): 50 / 60 Hz, Tiempo de conmutación: 0 ms, Salida: 2 tomas 5-15R / 4 tomas 5-20R, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
12	MGO-3 kVA	UPS Monofásica	Potencia nominal (VA/W): 3000/2700, Tensión nominal (VAC): 120, Frecuencia: 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <1 0 ms, Salida: 2 tomas 5-15R / 4 tomas 5-20R / Regleta de potencia, Autonomía: Hasta 15 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
13	MGO-6 kVA	UPS Bifásica	Potencia nominal (VA/W): 6000/6000, Tensión nominal (VAC): 220, Frecuencia (Hz): 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <1 0 ms, Salida: Regleta de potencia, Autonomía: Hasta 10 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
14	MGO-10 kVA	UPS Bifásica	Potencia nominal (VA/W): 10000/10000, Tensión nominal (VAC): 220, Frecuencia (Hz): 50/60 Hz, Tiempo de conmutación: <1 0 ms, Salida: Regleta de potencia, Autonomía: Hasta 10 minutos (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0598-12

NYCE COLOMBIA S.A.S



ítem	Referencia	Familia/Subfamilia	Características/ Modelo	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
15	MGO-10 kVA TRIF	UPS Trifásica	Potencia nominal (VA/W): 10000/10000, Tensión nominal (VAC): 220 (3 Fases AC + Neutro + Tierra), Frecuencia (Hz):50/ 60 Hz, Tiempo de conmutación: 0 ms, Salida:Regleta de potencia, Autonomía: Hasta 10 min (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
16	MGO-15 kVA TRIF	UPS Trifásica	Potencia nominal (VA/W): 15000/15000, Tensión nominal (VAC): 220 (3 Fases AC + Neutro + Tierra), Frecuencia (Hz):50/ 60 Hz, Tiempo de conmutación: 0 ms, Salida:Regleta de potencia, Autonomía: Hasta 10 min (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
17	MGO-20 kVA TRIF	UPS Trifásica	Potencia nominal (VA/W): 20000/20000, Tensión nominal (VAC): 220 (3 Fases AC + Neutro + Tierra), Frecuencia (Hz):50/ 60 Hz, Tiempo de conmutación: 0 ms, Salida:Regleta de potencia, Autonomía: Hasta 10 min (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026
18	MGO-30 kVA TRIF	UPS Trifásica	Potencia nominal (VA/W): 30000/30000, Tensión nominal (VAC): 220 (3 Fases AC + Neutro + Tierra), Frecuencia (Hz):50/ 60 Hz, Tiempo de conmutación: 0 ms, Salida:Regleta de potencia, Autonomía: Hasta 10 min (Depende del % de carga conectado a la UPS)	MAGOM	UPS	EAST GROUP CO. LTD. No. 6 Northern Industry Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province - CHINA	3 de febrero de 2026

Prohibiciones y usos**NOTA 1.**

- Apto para equipos de computo, estaciones de trabajo y periféricos, cajas registradoras, modem's, fax, teléfonos y equipos de oficina en general CCTV (Circuitos cerrados de televisión) Demás equipos que no superen su capacidad de carga.
- No aptos para áreas especiales

***** Fin del documento *****

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0598-12